



IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,
Headquarters,
Fire and Rescue Department, Malaysia,
d/a Tingkat 2, Balai Bomba dan Penyelamat, Cyberjaya,
Persiaran APEC,
63000 Cyberjaya,
SELANGOR DARUL EHSAN

Telefon : 603-8318-5444
Facsimile : 603-8319-5244
Homepage : www.bomba.gov.my
Email : pro@bomba.gov.my

NO RUJUKAN : JPBM/IP/BKK-700-7/2/4-43 (5)
NO SIRI : BB/SA/1616/2011 (P1)

TARIKH : 10/05/2012

SIJIL PERAKUAN BAHAN 2012/2013

BAHAN BINAAN

PERTAMA

FIRE DAMPER (4 JAM)

Jabatan ini memperakui **BAHAN BINAAN** tersebut di atas berdasarkan Piawaian dan Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan **BAHAN BINAAN** dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada 1.6 dan 1.7)

- 1.1 Nama & Alamat Pengedar : **FLEXDUR TECHNOLOGY SDN BHD**
LOT 178, JALAN INDUSTRI 3/6,
RAWANG INTEGRATED INDUSTRIAL PARK,
48000 RAWANG,
SELANGOR DARUL EHSAN.
- 1.2 Nama & Alamat Pengeluar : **-----SDA-----**
- 1.3 Tahap Rintangan Api : **INTEGRITI 250 MINIT (TANPA INSULASI)**
- 1.4 Jenis Bahan Binaan : **FIRE DAMPER**
- 1.5 Tempoh Sah Perakuan : **01/08/2012 HINGGA 31/08/2013**
- 1.6 No. Laporan Ujian/Tarikh : **SIRIM 2011FE0173 (07/07/2011)**
- 1.7 Piawaian : **BS 476:PART 20:1987**
- 1.8 Spesifikasi / Jenama : **FLEXDUR (MODEL:FDMS-150)**
- 1.9 Skim Persijilan Barangan : **-----**
- 1.10 Had Kegunaan : **PEMASANGANNYA HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN DAN UBBL 1984.**

2. Lain-lain (nyatakan): Sila kemukakan Borang **C1/ C2/ C3** (dusi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dimana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesainya tiap-tiap projek tersebut.

2.1 Syarat-syarat Perakuan Bahan dan Alat Pemasangan Keselamatan Kebakaran ini yang mesti dipatuhi seperti di **Lampiran A1 dan A2**. Spesifikasi **BAHAN BINAAN** ini adalah seperti dalam Laporan ujian (di para 1.6 di atas)


(DATO' RUSMANI BIN MUHAMAD)
Penolong Ketua Pengarah,
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia.



CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008
CERT. NO : AR 5037